ГРУППА КОМПАНИЙ ЭЛКОМ

ОПРОСНЫЙ ЛИСТ НА **ВВ ESQ-12 кВ**

Наименование ВВ(__)–12/___–__–__–__–__–__–M_C_S_–MCD_–U_–T_–EAL_–ED_–_–У3

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13

1. ТИП ИСПОЛНЕНИЯ ВЫКЛЮЧАТЕЛЯ

☐ Выкатное **DM0** (аппаратная тележка);	☐ Выкатное **DM1** (Моторизированная тележка на $U_{ном}$ ~/= 110 В);	☐ Выкатное **DM2** (Моторизированная тележка на $U_{ном}$ ~/= 220 В);

☐ Стационарное **F**;	☐ Продольное с правым расположением силовых выводов **LR**;	☐ Продольное с левым расположением силовых выводов **LL**;	☐ Другое.....

2. НОМИНАЛЬНЫЙ ТОК	3. НОМИНАЛЬНЫЙ ТОК ОТКЛЮЧЕНИЯ				4. МЕЖПОЛЮСНОЕ РАССТОЯНИЕ			
	25 кА	31,5 кА	40 кА*	50 кА**	150 мм***	180 мм***	210 мм	275 мм
630 А	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐
1250 А	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐
1600 А	☐	☐	☐	☐			☐	☐
2000 А	☐	☐	☐	☐			☐	☐
2500 А	☐	☐	☐	☐				☐
3150 А	☐	☐	☐	☐				☐
4000 А	☐	☐	☐	☐				☐
5000 А				☐				☐

* Только для межполюсного расстояния 210 и 275 мм
** Только с межполюсным расстоянием 275 мм
*** Продольное исполнение с межполюсным расстоянием 150 и 180 мм невозможно

5. ТИП ИСПОЛНЕНИЯ ПРИВОДА

☐ цепной – **C******

☐ модульный – **M**

**** Продольное исполнение с цепным исполнением привода невозможно

6. ТИП ИСПОЛНЕНИЯ ПОЛЮСА ГЛАВНОЙ ЦЕПИ:

A – сборная/ **E** – литая/ **EX** – литая усиленная*****.

***** Выбирается автоматически в зависимости от номинальных характеристик

7. НОМИНАЛЬНОЕ НАПРЯЖЕНИЕ ЭЛЕМЕНТОВ ЦЕПИ УПРАВЛЕНИЯ:

электродвигатель привода – **M**; электромагнит включения – **C**; электромагнит отключения – **S**.

☐ отсутствие элемента – **0** (M0C0S0);	☐ элемент с $U_{ном}$ ~/= 110 В – **1** (M1C1S1);	☐ элемент с $U_{ном}$ ~/= 220 В – **2** (M2C2S2).

8. КОМПЛЕКТ РАСЦЕПИТЕЛЯ МАКСИМАЛЬНОГО ТОКА:

☐ комплект с электромагнитами на Imax=3A – **3** (MCD3);	☐ с электромагнитами на Imax=5A – **5** (MCD5)******.

☐ без расцепителя максимального тока - **0** (MCD0)

****** Установлен в стандартной комплектации



9. КОМПЛЕКТ ЗАЩИТЫ ПО МИНИМАЛЬНОМУ НАПРЯЖЕНИЮ

выкатное и стационарное исполнение:

- ☐ U**0** – отсутствует;
- ☐ U**1** – комплект с электромагнитом на $U_{ном}$ ~/= 110 В;
- ☐ U**2** – комплект с электромагнитом на $U_{ном}$ ~/= 220 В.



10. КОМПЛЕКТ ОБОГРЕВА ПРИВОДА

выкатное и стационарное исполнение:

- ☐ T**0** – отсутствует;
- ☐ T**1** – комплект на $U_{ном}$ ~/= 110 В;
- ☐ T**2** – комплект на $U_{ном}$ ~/= 220 В.



11. ЭЛЕКТРОМАГНИТНАЯ БЛОКИРОВКА ПЕРЕМЕЩЕНИЯ ТЕЛЕЖКИ

выкатное исполнение:

- ☐ EAL**0** – отсутствует;
- ☐ EAL**1** – комплект с электромагнитом на $U_{ном}$ ~/= 110 В;
- ☐ EAL**2** – комплект с электромагнитом на $U_{ном}$ ~/= 220 В.

12. КОМПЛЕКТ БЛОКИРОВКИ ВКЛЮЧЕНИЯ

выкатное, стационарное и продольное исполнение:

- ☐ ED**0** – отсутствует;
- ☐ ED**1** – комплект с электромагнитом на $U_{ном}$ ~/= 110 В;
- ☐ ED**2** – комплект с электромагнитом на $U_{ном}$ ~/= 220 В.

13. НАЛИЧИЕ БЛОКИРОВКИ ДВЕРИ НА ТЕЛЕЖКЕ:

☐ стандартная тележка – _;	☐ с блокировкой установки рукоятки вката – **OL**;	☐ с блокировкой установки рукоятки вката и крючок блокировки двери – **OLK**.

14. ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ АКСЕССУАРЫ:

14.1. ☐ неподвижный контакт **(только выкатное исполнение)**.

14.2. ☐ шторочный механизм **(только выкатное исполнение)**.

14.3. ☐ проходной изолятор **(только выкатное исполнение)**.

14.4. ☐ направляющие для выкатной тележки **(только выкатное исполнение)**.

В СТАНДАРТНУЮ КОМПЛЕКТАЦИЮ ВАКУУМНОГО ВЫКЛЮЧАТЕЛЯ **СТАЦИОНАРНОГО** ИСПОЛНЕНИЯ ВХОДЯТ:

- моторный привод;
- катушка включения;
- катушка отключения;
- индикатор состояния взвода пружины;
- индикатор состояния выключателя;
- счетчик циклов коммутаций;
- клеммный ряд вторичных цепей;
- межполюсные диэлектрические перегородки (при м/п расстоянии 150 мм);
- катушки максимального тока 5А (2шт.) для организации схемы дешунтирования (по заказу возможна установка катушек на ток 3А, также возможно доукомплектование 3-ей катушкой дешунтирования);
- поворотные блокировки (2шт.) в упаковке (только в стационарном исполнении).

В СТАНДАРТНУЮ КОМПЛЕКТАЦИЮ ВАКУУМНОГО ВЫКЛЮЧАТЕЛЯ **ВЫКАТНОГО** ИСПОЛНЕНИЯ, ДОПОЛНИТЕЛЬНО ВХОДЯТ:

- вместо клеммного ряда идет кабель управления вторичных цепей с 58- контактным штырьевым разъемом
- выкатная аппаратная тележка;
- контактная группа с втычными контактами типа «тюльпан»;
- рукоятка оперирования выкатным элементом.

В СТАНДАРТНУЮ КОМПЛЕКТАЦИЮ ВАКУУМНОГО ВЫКЛЮЧАТЕЛЯ **ПРОДОЛЬНОГО** ИСПОЛНЕНИЯ ВХОДЯТ:

- моторный привод;
- катушка включения;
- катушка отключения;
- индикатор состояния взвода пружины;
- индикатор состояния выключателя;
- счетчик циклов коммутаций;
- клеммный ряд вторичных цепей;
- катушки максимального тока 5А (2шт.) для организации схемы дешунтирования (по заказу возможна установка катушек на ток 3А)*******;
- поворотные блокировки (2шт.) в упаковке (только в стационарном исполнении).

******* Невозможно для вакуумного выключателя с шириной лицевой панели 200 мм

ДАННЫЕ ЗАКАЗЧИКА

Название организации .....

ФИО .....

Должность .....

Контакты .....

Дата: .....

Количество, шт.: .....