

Техническая спецификация

Характеристики ESQ PR 100LA2-SDN-Б1-S12-IP55-У2-IE2 3/3000-В35

1	Мощность, кВт	3
2	Напряжение, В	220/380
3	Частота сети, Гц	50
4	КПД, %	84.6
5	Cosφ	0.87
6	Ток, А	10,7/6,2
7	I _p /I _n	7.8
8	M _p /M _n	2.2
9	M _{max} /M _n	2.3
10	Скорость, об/мин	3000
11	Соединение	Δ/Y
12	Режим работы	S1
13	Способ охлаждения	IC411
14	Смазка	Литол 24
15	Передний подшипник	6206 (SKF/NSK/KOYO/FAG)
16	Задний подшипник	6206 (SKF/NSK/KOYO/FAG)
17	Климатическое исполнение	У2
18	Класс изоляции	F
19	Степень защиты	IP55
20	Монтажное исполнение	Лапы + Фланец (В35)
21	Датчики температуры статора	3 биметаллических датчика

Типоразмеры подшипников могут отличаться в зависимости от производственной площадки. Точную маркировку уточняйте у Вашего менеджера

Согласовано:


должность
подпись
Ф.И.О.



Инв. № подл.	Подп. и дата	Взам. инв. №	Инв. № дубл.	Подп. и дата
--------------	--------------	--------------	--------------	--------------

Изм	Лист	№ докум	Подп	Дата
-----	------	---------	------	------

Габаритный чертёж




В отсутствие характеристик нагрузки приводимого механизма, заказчик сам несет ответственность за выбор электродвигателя. Чертеж только для предварительного рассмотрения. Габаритные размеры и технические характеристики будут уточняться в ходе детального проектирования. Допуски на отклонения технических характеристик согласны ГОСТ 60034-1-2014.

Информацию по не регламентированным ГОСТ размерам уточняйте у Вашего менеджера (могут отличаться в зависимости от производственной площадки)

Согласовано:

 Должность Подпись Ф.И.О.



Изд. № подл.	Подп. и дата	Взам. инд. №	Инд. № подл.	Изд. и дата
--------------	--------------	--------------	--------------	-------------

Изд./Лист	№ докум.	Подп.	Дата
-----------	----------	-------	------